

Wodociągi i Kanalizacja
Projektowanie, Wykonawstwo, Eksploatacja

SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o.
ul. Gen. Okulickiego 4
05-500 Piaseczno

Piaseczno 27.11.2000 r.

Wyniki analiz ścieków.

Próby pobrane 17.11.2000 r.

Oznaczenia	Jednostki	Wlot	Środek	Wylot
ChZT	mgO ₂ /dm ³	570	449	80.8
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	186	185	33.0
Ekstrakt eterem naftowym	mg/dm ³	30	34	10.5
Produkty ropopochodne	mg/dm ³	30	28	9.0

"AQUARIUS & Co"

LABORATORIUM ANALIZ
WODNO-ŚCIEKOWYCH
05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39
tel. 570 070, 570 072